



Omschrijving MINIATUURSTROOMONDERBREKER

Code MT 100

Aantal

polen 1P

Aantal

modules 1


Nominale
stroom 40 A

Curve D

Nominale
spanning 230-400 V

| Standaard | EN 60898, EN 60947-2 | Nominale frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
|--|---|--|---|
| Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn) | 10000 A | Afschakelvermogen EN 60898 (Ics) | 0,75 x Icn |
| Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu) | 12.5 kA | Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics) | 50% Icu |
| Isolatiespanning (Ui) | 500 V | Nominale stoot- houdspanning (Uimp) | 4 kV |
| Minimale bedrijfsspanning | 12 V AC/DC | Maximale bedrijfsspanning | 440 V AC / 220 V DC |
| Elektrische weerstand | 10000 | Mechanische weerstand | 20.000 |
| Doorsnede starre kabel | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² | Doorsnede flexibele kabel | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² |
| Nominaal aandraaimoment | 2 Nm | Bedrijfstemperatuur | -25 +60 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 +70 °C | Electrocod | 1411 |

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 16/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice