# Product Data Sheet

## GWD0996

90 ReStart-serie

Toestellen voor automatische herinschakeling

| | |
|---|---|
| Omschrijving | Toestel voor automatische herinschakeling |
| Code | ReStart Rm PRO 2P |
| Geschikt voor | RCBO's MDC - 1P+N/2P - 30 mA |
| Nominale spanning | AC 230 V |
| Nominale stroom | 6 - 10 - 13 - 16 - 20 -25 - 32 A |
| Aantal modules | 1 |
| Standaard | EN 50557 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 - 60 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Distributiesysteem | TT - TN-S | Nominale niet-bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (Rdo) | 8 kΩ |
| Isolatiespanning (Ui) | 500 V | Nominale bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (Rd) | 16 kΩ |
| Nominale stoot-houdspanning (Uimp) | 4 kV | Maximale bedrijfsfrequentie | 30 schak./h |
| Overspannings-categorie | III | Mechanische weerstand | 4000 |
| Spanning tussen pool en aarding bij diëlektrische-sterktetest | 2500 V AC gedurende 1 minuut | Type aardlekbeveiliging | AC - A - A[IR] - F |
| Nominale restbedrijfsstroom | 30 mA | Bedrijfstemperatuur | -5 +60 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 +70 °C | Automatische herinschakeling bij ongewenst uitschakelen | Ja |
| Aardingstest | Ja | Continue systeembewaking | Ja |
| Complete met | GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module | Aantal polen | 2P |
| Electrocod | 1414 | | |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice