

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Gewiss S.p.A.  
Via Alessandro Volta 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
ITALY

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*


**Installationssteckdose, Haushalt**  
***Installation socket-outlet for household***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01  
IEC 60884-1(ed.3);am1;am2



Aktenzeichen: 1091900-1520-0804 / 221996

File ref.:

Ausweis-Nr. 40044477

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2016-06-27

Blatt 1

Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

*Dr. Schipper*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Gewiss S.p.A., Via Alessandro Volta 1, 24069 CENATE SOTTO BG, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*  
1091900-1520-0804 / 221996 / CC3 / ZI

Datum / *Date*  
2016-06-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044477.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044477.*

## Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

**GW35201W**  
**GW35201Y**  
**GW35202W**  
**GW35202Y**  
**GW35203W**  
**GW35203Y**

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
Polzahl <i>Number of poles</i>	zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten <i>two-pole with side-earthing contact</i>
Bauart <i>Kind of construction</i>	DIN 49440-1
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Unterputzmontage <i>flush-type</i>
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP20 / IP40
Ausführung(en) <i>Construction(s)</i>	mit Schraubanschlussklemmen und schraubenlosen Anschlussklemmen mit Shutter <i>with screw-type terminals and screwless terminals with shutter</i>
Weitere Angaben siehe Anlage <i>Further information see appendix</i>	1-2 vom 2016-06-27 <i>1-2 dated 2016-06-27</i>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet CC3  
*Section CC3*